


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PORTATIL, INDIVIDUAL

Destino: Palacio Judicial – Oficina 62

Lugar de Entrega: Calle 4 N° 340 4to piso – Departamento de Obras y Servicios – Subsecretaría de Infraestructura y Planificación Edilicia

Contacto: Departamento de Obras y Servicios – Tel. 221-509-6909/221-655-0111



- **Características Técnicas:** El equipo de aire acondicionado propuesto deberá ser tipo PORTATIL frío/calor de 3000 Fg. En todos los casos deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA mínimo B (s/ Norma IRAM 62406), compatibles con gas R-290/R-32/R-410. 220 V. de alimentación, con control remoto infrarrojo multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, Display indicador de funciones y temperatura en frente. Marca Surrey, Philco, BGH, TCL, Samsung o similar en calidad y técnica.
- **Se deberá acompañar características técnicas de los equipos ofertados**
- **Capacidad:** La capacidad (expresada en Kcal/h) es nominal pudiendo variar el equipo a ofrecer en +/- 10 % del valor nominal de Potencia.
- **Condiciones de entrega:** Los equipos deberán ser entregados en su embalaje original, de manera de poder constatar las características del artefacto a proveer y que no altere la garantía del fabricante. Las marcas de equipos a ofrecer deberán tener en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, instaladores oficiales.
- **Garantía:** El proveedor será responsable de la Garantía de los equipos a proveer por un período de Un (1) Año, a partir de la recepción de los mismos.
- **Plazo de Entrega:** Quince (15) días corridos.

Departamento de Obras y Servicios

Subsecretaría de Infraestructura y Planificación Edilicia

PROCURACION GENERAL

Digitally signed by
SZEINFELD,ALAN
PERITO II
PROCURACION GENERAL
aszeinfeld@mpba.gov.ar
SUBSECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
PLANIFICACIÓN EDILICIA -
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y
SERVICIOS
Date: 15/09/2026 11:17:57