



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN
DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.**

DESTINO: Unidad fiscal de Instrucción N° 1, 2, 6, 13, 22 y Despacho Fiscal General - Departamento Judicial Azul

LUGAR DE ENTREGA: Avda Perón N°525 - Localidad de Azul – Partido de Azul

Tareas preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje de los equipos y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente. Dicha instalación contará con puesta a tierra y llave termomagnética.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Del equipo:

Equipo tipo Split, de capacidad según tabla adjunta, sistema frío/calor marca Carrier o equivalente en calidad y técnica. En todos los casos deberá poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA mínimo C (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural, sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentación, con control remoto infrarrojo multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrífugo de tres velocidades y una adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla luminosas de diagnóstico y auto reparación. Display indicador de funciones y temperatura en frente.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

Capacidad (frig/h)	Sistema	Cantidad
3000	Frío / Calor	6

CANTIDAD TOTAL: SEIS (06) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura.
- La oficina donde debe ser colocado el equipo se detallará durante la visita de obra.
- La capacidad requerida del equipo debe tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo más adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar para colocar el gabinete.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

- Una vez instalado el gabinete se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.


Arq. RAUL ALFARO
Delegado de Arquitectura e Infraestructura
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL