



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL Y RECARGA DE MATAFUEGOS

DESTINO: Dependencias del Ministerio Público en la ciudad de La Plata.

LUGAR DE ENTREGA: El indicado en cada renglón

ITEM I: CONTROL Y RECARGA DE MATAFUEGOS

DETALLE DEL TRABAJO: Se procederá al control del estado del extintor, a fin de que al cabo del mismo se encuentre en condiciones óptimas de servicio. Esto incluirá:

- el reemplazo de sus componentes defectuosos y proceder a informar de forma escrita si existiera la necesidad, del cambio de la unidad;
- recarga con el polvo tipo especificado, debiendo especificarse la marca del producto, el cual deberá ser de firma Aprobada;
- se colocará la oblea según las normas correspondientes, con la fecha del próximo vencimiento;
- finalmente se recolocará el extintor en su lugar de origen.

CANTIDAD DE RECARGAS: Doscientas Cuarenta y Siete (247) unidades

2.1: DEPENDENCIA: POLICÍA JUDICIAL.

DIRECCIÓN: 51 N° 371 entre 2 y 3.

TOTAL: Cinco (5) Unidades.

ACE

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Planta Baja. Entrada. 1	PB.E.1	ABC	5
Planta Baja. Entrada. 2	PB.E.2	BC	10
Planta Baja. Cocina. 3	PB.C.3	ABC	5
Planta Alta. Pasillo. 4	PA.P.4	ABC	5
Planta Alta. Hall. 5	PA.H.5	BC	10

2.2: DEPENDENCIA: TESTIGO PROTEGIDO.

DIRECCIÓN: 53 N° 451 esq. 4.

TOTAL: Dos (2) Unidades.

ACE

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Planta Alta. Hall. 1. sin colgar	PA.H.1	ABC	5
Planta Alta. Pasillo. 2. sin colgar	PA.P.2	ABC	2.5

Arq. SERGIO N. VIDAL SPRAUER
Delegado Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura

2.3: DEPENDENCIA: EDIFICIO FUERO PENAL.**DIRECCIÓN: Avenida 7 entre 56 y 57. Plano Adjunto.****TOTAL: Setenta y Ocho (78) Unidades**

PR61

	UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
			CLASE	CAP. (Kg.)
7	Caldera.1 al 7	C.1 a C.7	ABC	5
16	Subsuelo. 1 al 16	S.1 a S.16	ABC	5
5	Subsuelo. 21 al 25	S.21 a S.25	ABC	5
2	Subsuelo. 17 y 18	S.17 y S.18	BC	5
2	Subsuelo. 20 y 21	S.20 y S.21	BC	5
17	Planta Baja. 1 al 17	PB.1 a PB.17	ABC	5
5	Planta Baja. 19 al 23	PB.19 a PB.23	ABC	5
1	Planta Baja. 18	PB.18	BC	5
12	Entrepiso. 1 al 12	E.1 a E.12	ABC	5
2	Terraza. 1 al 2	T.1 a T.2	ABC	5
9	Terraza. 4 al 12	T.4 a T.12	ABC	5
1	Terraza. 3	T.3	BC	5

2.4: DEPENDENCIA: EDIFICIO PROCURACIÓN GENERAL.**DIRECCIÓN: 54 N° 590 entre 6 y 7.****TOTAL: Treinta y siete (37) Unidades.**

PR61

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Cochera. Planta Alta. 1	C.PA.1	ABC	10
Cochera. Planta Alta. 2	C.PA.2	ABC	2.5
Subsuelo. Escalera. 1	S.E.1	BC	10
Subsuelo. Hall. 2	S.H.2	BC	10
Subsuelo. Hall. 3	S.H.3	ABC	10
Planta Baja. Hall. 1	PB.H.1	BC	10
Planta Baja. Hall. 2	PB.H.2	ABC	5
Planta Baja. Hall. 3	PB.H.3	BC	10
Primer Piso. 1	1°P.1	BC	10
Primer Piso. 2	1°P. 2	ABC	2.5
Segundo Piso. 1	2°P.1	BC	10
Segundo Piso. 2	2°P.2	ABC	2.5
Tercero Piso. 1	3°P.1	BC	10
Tercero Piso. 2	3°P.2	ABC	2.5
Cuarto Piso. 1	4°P.1	BC	10
Cuarto Piso. 2	4°P.2	ABC	2.5
Quinto Piso. 1	5°P.1	BC	10
Quinto Piso. 2	5°P.2	ABC	2.5
Sexto Piso. 1	6°P.1	BC	10
Sexto Piso. 2	6°P.2	ABC	2.5
Sexto Piso. 3	6°P.3	ABC	5



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



Séptimo Piso. 1	7°P.1	BC	10
Séptimo Piso. 2	7°P.2	ABC	2.5
Octavo Piso. 1	8°P.1	BC	10
Octavo Piso. 2	8°P.2	ABC	2.5
Noveno Piso. 1	9°P.1	BC	10
Noveno Piso. 2	9°P.2	ABC	2.5
Décimo Piso. 1	10°P.1	BC	10
Décimo Piso. 2	10°P.2	ABC	2.5
Décimo Primer Piso. 1	11°P.1	BC	10
Décimo Primer Piso. 2	11°P.2	ABC	2.5
Décimo Segundo Piso. 1	12°P.1	BC	10
Décimo Segundo Piso. 2	12°P.2	ABC	2.5
Décimo Segundo Piso. 3	12°P.3	ABC	5
Décimo Segundo Piso. 4	12°P.4	ABC	5
Décimo Tercer Piso. 1	13°P.1	BC	10
Décimo Tercer Piso. 2	13°P.2	ABC	5

2.5: DEPENDENCIA: EDIFICIO PROCURACIÓN GENERAL.

DIRECCIÓN: 4 N° 340 entre 38 y 39.

TOTAL: Veintidós (22) Unidades.

AGE 1 A1001

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Calle 39. 1 al 4	39.1 a 39.4	ABC	5
Planta Baja. 5 al 8	PB.5 a PB.8	ABC	5
Escalera. 9	E.9	ABC	5
Primer Piso. 10 al 13	1°P.10 a 1°P.13	ABC	5
Escalera. 14	E.14	ABC	5
Segundo Piso. 15 al 17	2°P.15 a 2°P.17	ABC	5
Escalera. 18	E.18	ABC	5
Tercer Piso. 19 al 20	3°P.19 a 3°P.20	ABC	5
Escalera. 21	E.21	ABC	5
Cuarto Piso. 22 al 23	4°P.22 a 4°P.23	ABC	5

2.6: DEPENDENCIA: UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA N° 5.

DIRECCIÓN: 47 N° 917.

TOTAL: Tres (3) Unidades.

52

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
UFD N° 5	D5.1 al D5.2	ABC	5
	D5.3	ABC	2.5

Arq. SERGIO H. VIDAL SPRAUER
Delegado Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura

2.7: DEPENDENCIA: EDIFICIO PROCURACIÓN GENERAL.**DIRECCIÓN: 50 N° 889/90 entre 12 y 13.****TOTAL: Treinta y Cinco (35) Unidades.**

ACE 1

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Subsuelo 1 al 3	S.1 al S.3	ABC	5
Planta Baja 1 al 3	PB.1 a PB.3	ABC	5
Primer Piso 1 al 4	1°P.1 al 1°P.4	ABC	5
Segundo Piso 1 al 3	2°P. 1 al 2°P.3	ABC	5
Tercer Piso 1 al 4	3°P.1 al 3°P.4	ABC	5
Cuarto Piso 1 al 4	4°P.1 al 4°P.4	ABC	5
Quinto Piso 1 al 4	5°P.1 al 5°P.4	ABC	5
Sexto Piso 1 al 4	6°P.1 al 6°P.4	ABC	5
Séptimo Piso 1 al 5	7°P.1 al 7°P.5	ABC	5
Séptimo Piso 6	7°P.6	BC	5

2.8: DEPENDENCIA: CURADURÍA OFICIAL DE ALIENADOS.**DIRECCIÓN: 13 N° 715 entre 46 y 47.****TOTAL: Siete (7) Unidades.**

ACE 1

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Curaduría Oficial	CO.1 al CO.7	ABC	5

2.9: DEPENDENCIA: ASESORÍAS N° 2 Y N° 4.**DIRECCIÓN: 47 N° 859 entre 12 y 13.****TOTAL: Cuatro (4) Unidades.**

ACE 1

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Asesoría.	As.1 al As.4	ABC	5

2.10: DEPENDENCIA: MEDIACIÓN**DIRECCIÓN: 47 N° 927/29 entre 13 y 14.****TOTAL: Siete (7) Unidades.**

ACE 1

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Mediación	M.1 al M.6	ABC	5
	M.7	ABC	2.5



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



2.11: DEPENDENCIA: CEREMONIAL y PRENSA
DIRECCIÓN: 47 N° 927/29 entre 13 y 14.
TOTAL: Tres (3) Unidades.

ACEI

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Ceremonial y Prensa	CP.1 al CP.2	ABC	5
	CP.3	ABC	2.5

2.12: DEPENDENCIA: CENTRO DE CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN: 45 N° 756 entre 10 y 11.
TOTAL: Dos (2) Unidades.

ACEI

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Centro de Capacitación	CC.1 al CC.2	ABC	5

2.13: DEPENDENCIA: CASA DE MEDIO CAMINO
DIRECCIÓN: 48 N° 1217.
TOTAL: Tres (3) Unidades.

ACEI

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Casa de Medio Camino	MC.1 al MC.3	ABC	5

2.14: DEPENDENCIA: SISTEMA DE SOSTÉN
DIRECCIÓN: 9 N° 657 entre 45 y 46
TOTAL: Diez (10) Unidades.

ACEI

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Planta Baja 1 al 7	PB.1 a PB.7	ABC	2.5
Planta Alta 8 al 10	PA.8 a PA.10	ABC	10

2.15: DEPENDENCIA: DEFENSORÍA DE CASACIÓN
DIRECCIÓN: 48 N° 985 entre 14 y 15
TOTAL: Diez (10) Unidades.

So

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Planta Baja 1 al 8	PB.1 a PB.7	ABC	5
Planta Alta 9 al 10	PA.9 a PA.10	ABC	5

Arg. SERGIO M. VIDAL SPRATER
Delegado
Dpto. Arquitectura e Infraestructura

2.16: DEPENDENCIA: CENTRO DE DÍA

DIRECCIÓN: 48 N° 814

TOTAL: Cuatro (4) Unidades.

ACEI

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Planta Baja 1	PB.1	ABC	5
Planta Alta 2 al 4	PA.2 a PA.4	ABC	5

2.17: DEPENDENCIA: UFD N° 17. 18 y 19.

DIRECCIÓN: 14 N° 678 entre 45 y 46

TOTAL: Cuatro (4) Unidades.

SZ

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
UFD 17.18.19	UFD.1 al UFD.4	ABC	5

2.18: DEPENDENCIA: UFD N° 9 y 13

DIRECCIÓN: 47 N° 949.

TOTAL: Seis (6) Unidades.

SZ

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
UFD 9 y 13. Planta Baja	PB.1 al PB.2	ABC	5
	PB.3	ABC	2.5
UFD 9 y 13. Primer Piso	1°P.4	ABC	5
	1°P.5	ABC	2.5
UFD 9 y 13. Segundo Piso	2°P.6	ABC	2.5

2.19: DEPENDENCIA: DEPÓSITO I.

DIRECCIÓN: 70 N° 324 entre 1 y 2

TOTAL: Tres (3) Unidades.

ACEI

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Depósito I. Planta Baja 1 al 3	DI.1 al DI.3	ABC	5

2.20: DEPENDENCIA: AUTOMOTORES.

DIRECCIÓN: DIAGONAL 74 N° 2049

TOTAL: Dos (2) Unidades.

ACEI

UBICACIÓN	DETALLE	DESCRIPCIÓN	
		CLASE	CAP. (Kg.)
Automotores 1 al 2	A.1 al A.2	ABC	5



NOTA:

- Todas las aclaraciones necesarias respecto a ubicación y/o cambio de ubicación, extintores y/o cambio de artefactos, se efectuarán en el momento de la visita de los lugares indicados
- Una vez culminados los trabajos encomendados se procederá a la limpieza de obra
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
- La visita de obra se realizará en forma independiente por cada Empresa en cada inmueble constatando con algún tipo de acreditación de la empresa, al personal que ingrese a la Dependencia. Con el visado individual del personal de la Dependencia visitada, se otorgará una visita general otorgada por la Delegación Regional I del departamento de Arquitectura e Infraestructura sita en el Ed. del Fuero Penal Av. 7 entre 56 y 57, Terraza. Tel: 0221-4121264.
- La firma adjudicataria deberá indefectiblemente previo al retiro de los matafuegos tomar contacto con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, Tel 0221- 4121264.

DELEGACION REGIONAL I
DPTO. ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 13 de Junio de 2013

Arq. SENGIO M. VIDAL SPRAUER
Delegado Regional I
Dpto. Arquitectura e Infraestructura