



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PROCURACIÓN GENERAL DE LA**  
**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE UN EQUIPO DE**  
**AIRE ACONDICIONADO**

**DESTINO:** Edificio Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Bahía Blanca.

**LUGAR DE ENTREGA:** calle Estomba 127 de Bahía Blanca

Del equipo:

Equipo acondicionador de aire Split para pared frio / calor, marca Carrier, LG , Surrey o similar en calidad y tecnología, de 3.000 frig/h, Alimentación Trifásica 3x380V ( 50HZ ), Eficiencia Energetica Categoria A, con Gas Ecologico R410, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, control remoto, enfriamiento rápido.

**CANTIDAD:** Una (1) unidad

- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado

**PLAZO DE ENTREGA:** Diez (10) días.

Tareas a Realizar:

Provisión e Instalación de Un equipo para reemplazo del ya existente sin posibilidad de reparación ubicado en Oficina de Primer Piso de Estomba 127.

Instalación Eléctrica:

Se realizará el cableado de la cañería existente de alimentación de uso exclusivo para el nuevo equipo, desde el toma de alimentación al tablero seccional . Elementos de protección termo magnética acorde al consumo del equipo.

Arq. SILVANA LEZZIERI

DELEGADA DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHIA BLANCA

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Delegación Bahia Blanca