




PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE UPS.**

**DESTINO:** DEFENSORIAS CIVILES, DPTO. JUDICIAL LA PLATA.  
**INMUEBLE:** CALLE 14 N° 824, LA PLATA.

**I - OBJETIVOS**

El presente pliego tiene por objeto contratar un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de UPS 9390 80KVA (S/N: 4E35CAB06), existente en el inmueble. De acuerdo al carácter de indispensabilidad que reviste el buen funcionamiento de este sistema, para garantizar el mismo se describirán en los subsiguientes puntos, las acciones a desarrollar. Las que no estén específicamente explicitadas pero que estén incluidas en un tipo de programa de mantenimiento como el presente con una adecuada exigencia operativa y de funcionamiento establecida.

**II - MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE GUARDIA, EQUIPOS UPS**

**DATOS TECNICOS:**

Marca: EATON  
Modelo: POWERWARE 9390  
Potencia: 80 KVA  
Serie: 4E35CSAB06  
Entrada: 3x380V+N      Salida: 3x380V+N.

El presente servicio comprende el mantenimiento y operación de los equipos señalados, incluyendo guardia de atención permanente, de acuerdo a las urgencias que se presenten.

**III - RUTINA MENSUAL**

En forma obligatoria, La Prestadora deberá cumplir, como mínimo, una visita mensual, debiendo inspeccionar las instalaciones a fin de efectuar la rutina de limpieza, y pruebas necesarias de cara a optimizar el carácter preventivo y predictivo del presente pliego.

**CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO A PRESTAR**

Provisión de mano de obra especializada, que hacen al normal cumplimiento del servicio de mantenimiento contratado, que se efectuará a las instalaciones propias del sistema de UPS existente en el inmueble. La responsabilidad de La Prestadora se inicia a partir del tablero de alimentación eléctrica del mencionado equipo.

Se entiende que toda pieza, accesorio o elemento que sufre rotura, desgaste, deterioro, etc., será presupuestado en un plazo no mayor a las 48hs. Posteriores de efectuado el reclamo.

El Adjudicatario realizará las visitas que se indican y se obligará a efectuar por escrito y una vez por mes, un informe a la Inspección de Obra de La Repartición, donde se indicará el estado de funcionamiento de los equipos, detallando los trabajos efectuados a cada uno de ellos.

En el transcurso de la primera semana posterior a la adjudicación de las tareas, se realizará una inspección integral de la totalidad de los equipos objeto del presente servicio, en presencia de un Profesional Ingeniero en representación de La Prestadora y del Inspector de Obra. Dentro del plazo de 72 horas de efectuada dicha Inspección, La Adjudicataria presentará un informe completo del estado general en que se encuentran los equipos con un programa de trabajos a efectuar, y si fuera necesario corregir algún

Ing. LEANDRO A. MENDEZ  
Dpto. Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

elemento no contemplado en las rutinas de servicio, se informará respecto a la reparación que deba realizarse para normalizar el funcionamiento del equipo afectado.

**NOTAS:**

Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la **Delegación Regional La Plata - Dolores del Departamento de Arquitectura e Infraestructura**. Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse al Te. (0221) 424-0260.

Ante un reclamo de cualquier tipo, que tuviere lugar en lo relativo al mencionado sistema, el contratista deberá restablecer el óptimo funcionamiento en forma urgente, en un plazo que no supere las 24hs., siendo que para el caso de necesitarse algún reemplazo o reparación que exceda el alcance de la presente, cumplir con los plazos estipulados para la presentación de los correspondientes presupuestos.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo de los trabajos

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el **responsable de higiene y seguridad**, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.


El personal de la contratista deberá ser idóneo, (presentando certificaciones que lo acrediten), y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento.

No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el periodo de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

**SERVICIO MENSUAL:** Por el término de un, (1) año

**DELEGACION LA PLATA-DOLORES**  
**DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA**  
**PROCURACION GENERAL**  
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-

  
Ing. LEANDRO A. MENDEZ  
Dpto. Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General