



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

DESTINO: Archivo de Fiscalías Departamental.

UBICACIÓN: Calle Saavedra N° 1.887, Gral. San Martín.-

OBRA: Provisión de sistema de detectores de incendio

ÍTEM N° 1: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

• Se deberá ejecutar un sistema integral de detección y aviso de incendio que posea los elementos (a proveer y colocar por el contratista) que a continuación se detallan:

A saber:


- Panel de alarma de incendio (de 24 V), convencional de hasta ocho zonas de cobertura -
Cantidad: 1
- Batería de gel de libre mantenimiento (de 12 V / 7 amperes) -
Cantidad: 2
- Detector de humo fotoeléctrico, rango de voltaje 9 a 33 V – rango de temperatura -40° a 70°)-
Cantidad: 21
- Base universal para detector -
Cantidad: 21
- Barrera infrarroja, con estación de prueba y reseteo para barreras de humo fotoeléctricas –
Cantidad: 2
- Pulsador manual de incendio –
Cantidad: 2
- Sirena electrónicas, de 24 V –
Cantidad: 2
- Los cableados y conductores deberán ser canalizados utilizando cañería de hierro negro montado sobre muros y/o cielorrasos. Se deberán fijar mediante el uso de las correspondientes grampas y sujeciones con tornillos.
- Se deberá incluir: la programación, pruebas de funcionamiento, la puesta en marcha y las indicaciones al personal del lugar.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Las instalaciones a realizar, deberán cumplir con los estándares fijados por las normas NFPA (National Fire Protection Association) e IRAM para el desarrollo de detección y aviso de incendios.
- Las instalaciones existentes o que interfieren con la nueva obra, artefactos, equipamiento, etc., quedarán luego de los trabajos en perfecto estado de funcionamiento.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo determinado por el Pliego Técnico de Obras Públicas, indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.
- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Se requiere certificado de Visita de Obra para su cotización.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con la Delegación de Arquitectura e Infraestructura San Martín / Zárate - Campana al tel.: (011) 15 - 2236 - 0619

Plazo de ejecución: diez (10) días, a partir del Acta de Inicio de Obra emitida por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.



Arq. LAURA DÍAZ
Delegada
Dpto. Judicial San Martín
Dpto. Arquitectura e Infraestructura