



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION COMPRESORES
SCROLL DE 5 HP DE POTENCIA TRIFASICOS, Y DE GAS REFRIGERANTE
FREON R22**

DESTINO: Unidad Funcional de Instrucción n° 4
Fiscalía de Juicio n° 4
DOMICILIO: Calle: C. Colón n° 237, entepiso 1° sector contra frente
derecho, Morón (BA)
Calle: C. Colón n° 245, piso 1° contra frente, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

Ren glón 1: Provisión de compresor scroll de 5 Hp de potencia, trifásico, marca “Copelad” o similar en calidad y técnica con las siguientes características:

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Compatibilidad: | Con equipos Lennox, Series HS29 |
| Tecnología de compresión: | Hermético Scroll |
| Rango de trabajo: | Aire Acondicionado |
| Potencia: | 5 HP |
| Tensión: | 380 V. |
| Tolerancia de tensión: | +/- 10% |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Intensidad máxima: | 11 A |
| Conexión de aspiración: | 7/8” |
| Conexión descarga: | 1/2” |

Cantidades a Proveer y Plazo de Entrega:

- Cantidad: 02 (Dos) compresores scroll
- Plazo de entrega: 05 (Cinco) días hábiles

Lugar y Domicilio de Entrega:

- Delegación Departamental de Arquitectura e Infraestructura PG
- Av. Rivadavia n° 17628 – Morón (BA)

Renglón 2: Provisión de Gas Freón R22, marca “Dupont” o similar en calidad y técnica con las siguientes características

| | |
|------------------|-------------------------|
| Descripción : | hidroclorofluorocarbono |
| Punto de fusión: | - 157 °C |
| Utilización: | Aire Acondicionado |
| CAS n°: | 75-45-6 |
| Concentración: | 100% |
| Descripción: | Freón R22 |
| Presentación: | Garrafa metálica |

Cantidades a Proveer y Plazo de Entrega:

- Cantidad: 01 (Una) Garrafa capacidad 13,60 Kg.
- Plazo de entrega: 05 (Cinco) días hábiles

Lugar y Domicilio de Entrega:

- Delegación Departamental de Arquitectura e Infraestructura PG
- Av. Rivadavia n° 17628 – Morón (BA)

Delegación Departamental
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
NJ