


Unidades de Defensa	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V				
	Planta Alta				
	Ubicación:	escala 1:100	fecha	diseño	referencia reviso



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Defensorías de Ejecución
DOMICILIO: Calle Sucre 245, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos de unidades separadas tipo "Split"

Marca: YORK
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 7 (Siete)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

Marca: YORK
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 3 (Tres)
Capacidad Aprox.: 3000 Frigo/Kcal

Marca: YORK
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 3 (Tres)
Capacidad Aprox.: 4500 Frigo/Kcal



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Defensorías de Ejecución
DOMICILIO: Calle Sucre 245, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos de unidades separadas tipo "Split"

Marca: YORK
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 7 (Siete)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

Marca: YORK
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 3 (Tres)
Capacidad Aprox.: 3000 Frigo/Kcal

Marca: YORK
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 3 (Tres)
Capacidad Aprox.: 4500 Frigo/Kcal


Marca: YORK
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 1 (Uno)
Capacidad Aprox.: 6000 Frigo/Kcal

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO



1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.




Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia Nº 17628. Piso 1. Morón.
NJ




Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría General de Morón	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V				
	Planta Baja				
Jaqueo: Sucre n. 245, Morón (BA)					





Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría General de Morón	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V				
	Planta - Piso 1				
	José Luis	Suárez	245, Morón (BA)	Arq. Néstor	Gustavo Alejandro



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría General de Morón	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V				
	Planta - Piso 2				
	Fecha:	Auto:	Rev:	Revisado:	Revisó:



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Defensoría General de Morón	Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V				
	Planta - Piso 3				
	JACOBO: Sucre n 245, Morón(BA)				



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Fiscalía General
DOMICILIO: Calle Colón 235/237/239, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos centrales, distribución de aire por conductos

Marca: LENNOX
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 13 (Trece)
Capacidad Aprox.: 25.000 Frigo/Kcal

Equipos modelo unidades separadas tipo "Split"

Marca: RANSER
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 01 (Uno)
Ubicación: Sala de Servidores
Capacidad Aprox.: 6000 Frigorías


Marca: ELECTRA
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 01 (Uno)
Ubicación: OTIP
Capacidad Aprox.: 4500 Frigo/Kcal

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.


NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Fiscalía General Anexo
DOMICILIO: Calle Colón 245/247, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos Centrales con distribución por conductos

Marca: LENNOX
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 9 (Nueve)
Capacidad Aprox.: 25.000 Frigo/Kcal

Equipos de unidades separadas tipo "Split"

Marca: ELECTRA
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 01 (Uno)
Ubicación: Salón de Reuniones
Capacidad Aprox.: 6000 Frigo/Kcal


Marca: ELECTRA
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 01 (Uno)
Ubicación: C.A.V.
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.


NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Administración, Arquitectura y Archivo Departamental
DOMICILIO: Avenida Rivadavia 17628, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipo de techo

Marca: TRANE
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 01 (Uno)
Ubicación: Administración (PA)
Capacidad Aprox.: 6000 Frigo/Kcal

Equipos de unidades separadas tipo "Split"

Marca: RANSER
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 01 (Uno)
Ubicación: Administración (PA)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

Marca: ELECTRA
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 01 (Uno)
Ubicación: Archivo (PB)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

Marca: COMFORMAKER
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 01 (Uno)
Ubicación: Administración (PB)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

Marca: TCL
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 01 (Uno)
Ubicación: Gestión (PB)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

Marca: TOTAL LINE
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 01 (Uno)
Ubicación: Arquitectura (PA)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ

Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Fiscalía General Archivo Departamental de Causas
DOMICILIO: Calle Goffins n° 202 esquina Paso, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos de unidades separadas tipo "Split"

Marca: ELECTRA
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 1 (Uno)
Capacidad Aprox.: 3200 Frigo/Kcal


ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante

4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Curaduría Oficial de Alienados 172/186
DOMICILIO: Calle Intendente Grant 172/186, Morón (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morón

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Equipos de unidades separadas tipo "Split"

Marca: RANSER
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 4 (Cuatro)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigo/Kcal

Marca: RANSER
Refrigerante: R - 22
Presión de Servicio: 350 psi
Cantidad: 1 (Uno)
Capacidad Aprox.: 2250 Frigorías

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros

3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

NOTA:

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO
Delegado Regional V
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Delegación Regional V
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.
NJ