

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**PODER JUDICIAL**  
**MINISTERIO PÚBLICO**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO  
PUESTA EN MARCHA Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O  
CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: Ufij n°2 – Delitos familiares, sociales y sexuales.  
DOMICILIO: calle Florencio Varela n° 2601, San Justo (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**


Marca: SURREY  
Refrigerante: R – 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 03 (Tres)  
Capacidad Aprox.: 3000 Frigocalorías

**ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

**NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ





SECTOR N° 6


UFIJ N° 2


Delitos familiares,  
sociales y sexuales

P  
L  
A  
N  
I  
M  
E  
T  
R  
I  
A



DETALLE



  
Ara. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General





PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PUESTA EN MARCHA Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: UFI n° 3  
DOMICILIO: calle F. Varela n° 2601, San Justo (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**


Marca:	YORK
Refrigerante:	R – 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	03 (Tres)
Capacidad Aprox.:	3000 Frigocalorías

**ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.

**NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.




Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General


Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ




SECTOR N° 2  
UFIJ N° 3



P  
L  
A  
N  
I  
M  
E  
T  
R  
I  
A



DETALLE




Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General

Delegación Regional V  
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General





PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO  
PUESTA EN MARCHA Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O  
CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: UFI N° 5  
DOMICILIO: calle F. Varela n° 2601, San Justo (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca:	YORK
Refrigerante:	R - 22
Presión de Servicio:	350 psi
Cantidad:	06 (Seis)
Capacidad Aprox.:	3000 Frigocalorías

**TEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
PODER JUDICIAL  
MINISTERIO PÚBLICO

NOTA:


- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.

Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General


Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ




SECTOR N° 3  
UFIJ N° 5



PLANIMETRIA



DETALLE



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PUESTA EN MARCHA Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSTALACION Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINO: UFI n° 6  
DOMICILIO: calle F. Varela n° 2601, San Justo (BA)  
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

**ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES**

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Regional V de la Dirección General de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, plan de trabajo, y determinación del responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resolución 319/99.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea, por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

**ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS**

Marca: YORK  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 01 (Uno)  
Capacidad Aprox.: 4500 Frigocalorías

Marca: YORK  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 02 (Dos)  
Capacidad Aprox.: 3000 Frigocalorías

Marca: TRANE  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 04 (Cuatro)  
Capacidad Aprox.: 3000 Frigocalorías

Marca: CONFORT MAKER  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 01 (Uno)  
Capacidad Aprox.: 3000 Frigocalorías



Marca: YORK  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 01 (Uno)  
Capacidad Aprox.: 2250 Frigocalorías

Marca: TRANE  
Refrigerante: R - 22  
Presión de Servicio: 350 psi  
Cantidad: 01 (Uno)  
Capacidad Aprox.: 2250 Frigocalorías


### **ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**

1. Limpieza de serpentinas
2. Limpieza quincenal de filtros
3. Control de carga de refrigerante y reposición del gas faltante
4. Regulación del sistema
5. Control y reparación del sistema eléctrico general
6. Control de temperatura ambiente y termostatos (interior / exterior)
7. Control de equipos y reemplazo de averías con sustitución de repuestos originales.


#### **NOTA:**

- El contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de los estándares establecidos por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos.
- Todos los materiales y enseres, serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la tarea se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante.


Delegación Regional V  
Dirección General de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General  
Avenida Rivadavia N° 17628. Piso 1. Morón.  
NJ

  
Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General






PLANIMETRIA



DETALLE



Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO  
Delegado Regional V  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General