

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Sala de Servidores. Subsecretaría de Informática. Departamento Judicial La Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Calle 50 N° 889/91 7º Piso de la localidad de La Plata.

Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje de los equipos.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Tareas preliminares:

Se procederá a retirar el equipo existente. El mismo deberá ser colocado en el lugar que se indica en plano adjunto.

El contratista debe considerar en la oferta el retiro del gabinete existente y su posterior instalación en su nueva ubicación, la provisión y montaje de los equipos nuevos y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente; que contará con puesta a tierra y llave termomagnética. Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm²), en caso de no verificar cambio de conductores, protección de tablero principal, refuerzo de la instalación y ampliación de potencia.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

De los equipos:

Equipos tipo Split, de 3 TN de refrigeración, sistema frío solo marca Westric o equivalente en calidad y técnica, con direccionamiento de aire, ventilación. Motor tipo monofásico 220V, potencia 3400W. Cantidad: dos (2) unidades.

Se deberá proveer e instalar un (1) secuenciador electrónico marca Westric o equivalente en calidad y técnica para controlar dos equipos. La ubicación del mismo deberá ser tal que no se vea afectado por corrientes de aire que puedan producir mediciones erróneas de temperatura.

PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.
- La capacidad requerida de los equipos debe tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá los equipos más adecuados para el tipo y uso del ambiente, y el lugar para colocar el gabinete.

- Se deberá prever drenaje en todos los equipos hasta las rejillas de patio existentes.
- Una vez instalados los gabinetes se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.