



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Destino : FISCALIA DE CHACABUCO

Lugar de Entrega : Calle Pueyrredon N° 238

Equipo 1 :


Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca CARRIER, o similar en calidad y tecnología, tipo 4500 Frio - Calor, eficiencia energética clase B, potencia eléctrica máxima 1200 Watt, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto.

Cantidad : Uno (1) unidades

Nota:

- El lugar donde se instalará el equipo se determinará entre el colocador y el delegado de arquitectura.
- Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y puesta en funcionamiento de artefactos.
- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado y manual del usuario.

Plazo de Entrega : 10 (Diez) días


Arq. CORNAGO JOSE LUIS
DELEGADO
Deleg. REGIONAL III D.A.I.

Delegación Regional III D.A.I.
Junín, 15 de Noviembre de 2012