



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ALARMA MONITOREADA Y SISTEMA DE MONITOREO, PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

DESTINO: Fiscalía General Departamental
DOMICILIO: Calle: Cjal. Rosset n° 53, Moreno (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Moreno – Gral. Rodriguez

REQUERIMIENTOS GENERALES

- Junto a la propuesta económica, los oferentes deberán presentar: constancia de visita de obra expedida por la Delegación Departamental de la Subsecretaría de Infraestructura y Planificación Edilicia, de Moreno – Gral. Rodriguez.
- Atento a la realización de tareas, la empresa contratista deberá presentar plan de trabajo conjuntamente con el responsable de la higiene y seguridad, (resolución 51/97), cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 19.587/72, y sus Decreto Reglamentarios 351/79, 911/96; resoluciones 319/99, 35/98 y resolución SRT 953/10 (criterios de seguridad, respecto de las tareas ejecutadas en espacios confinados), y toda otra normativa que afecte a la actividad a realizar.
- El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96; 334/96 y 54/17, presentara copia de póliza de seguro por accidentes personales, de compañía de seguros de primera línea por todo el período que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nómina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nómina de asegurados.
- La contratista presentara póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 10.000,000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

Renglón 1: Provisión de Insumos y componentes para la nueva Instalación de un Sistema de Alarma central DSC POWER 1832, provista por el Ministerio Público, equipada con los siguientes elementos:

- Reinstalar panel de control, con teclado en castellano, iluminado y pantalla de LCD, cantidad: UNO (01)
- Reinstalar batería de Gel, 12Volt – 7 Amperes., libre mantenimiento, cantidad: UNA (01)
- Reinstalar sirena interior con gabinete, piezoeléctrica, con antidesarme, 20 watts, 6 tonos, cantidad: UNA (01)
- Reinstalar transmisor radial o por GPRS
- Reinstalar gabinete metálico, o plástico, para alojar la central y la batería de gel, cantidad: UNO (01)
- Reinstalar detectores de movimiento infrarrojo pasivos, cantidad DOS (02) Ubicación subsuelo del inmueble.
- Materiales necesarios para instalación, y para reparación de sectores dañados.

Renglón 2: Ampliación de Alarma en Planta Baja y Primer Piso

- Proveer e instalar detector de movimiento infrarrojo pasivo, cantidad TRES (03); Ubicación: Mesa de entradas sector frente UNO (01); sector planta baja cuerpo principal UNO (01) y planta alta cuerpo principal UNO (01)
- Proveer e instalar sensor magnético universal, cantidad CUATRO (04); Ubicación: Puerta acceso mesa de entradas sector frente UNO (01); Puerta de entradas cuerpo principal UNO (01); Puerta lavadero cuerpo principal UNO (01); Puerta cocina contrafrente cuerpo principal UNO (01).
- Reprogramación del sistema
- Puesta en marcha y verificación de los sectores de alarma
- Prueba general – capacitación al personal de la Dependencia.
- Materiales necesarios para instalación, y para reparación de sectores dañados.

Especificaciones de elementos a proveer:

Detector de movimiento infrarrojo pasivo digital:

- Programable para poder funcionar en combinación entre dos sectores
- Compensación térmica digital, evitando falsas alarmas
- Procesador digital de señales (DMA II)
- Ajuste de ganancia programable
- Muy alta inmunidad MEI / RFI
- Sensores con nivel reducido de ruido
- Alto nivel de protección estática y en contra de sobre tensión transitoria
- Excepcional inmunidad a la luz blanca hasta 20.000 lux
- Contador de pulsos programables de 1 a 9



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

- Led bicolor para conteo de pulsos y detección
- Cobertura 15 x 15 mts.
- Con memoria EEPROM
- Protección contra sabotaje magnético (relay de estado sólido)
- Modelo compatible con la central de alarma propuesta.
- Cantidad: Tres (03)

Sensor magnético universal:

- Sobrepuesto para puertas y persianas
- Apertura 10 – 20 mm
- Tamaño 2.0"L x 0.25" A x 3/8"h
- Cantidad: Cuatro (04)

Varios:

- Cable canal de 14 x 7 mm. Con pegamento, largo por tira 2,00 mts, marca "ZOLODA" línea TP o similar. Se fijara mediante tornillos y tarugos plásticos cada 80 cm. de longitud.
- Cable unipolar blanco de 1 mm. Pirelli o similar
- Cable con vaina de dos pares, normalizado para telefonía.
- Cable UTP de 4 pares, para exterior normalizado. Pirelli o similar
- Cajas de pase IP 65, 100 x 100 mm – tipo Roket o similar en calidad y técnica.
- La ubicación de los elementos será verificada durante la visita de obra.
- Se efectuara la limpieza diaria y general de la obra. Se reparara todo elemento o superficie que fuera afectada por la tarea a realizar. Se deja sentado que los trabajos se contarán terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas, serán responsabilidad del contratista, sin ningún tipo de perjuicio hacia la dependencia.
- La presentación de las propuestas técnicas, deberán estar acompañadas por catálogos, manuales y folletos técnicos publicados por los fabricantes de los componentes.

Cantidad de reinstalaciones: Una (01) unidad de sistema de alarma

Cantidad ampliación sistema de alarma: Una (01) según especificado en renglón 2

Garantía por los equipos provistos e instalación realizada: un (01) año

Plazo de entrega: Cinco (05) días hábiles.

NOTA ACLARATORIA:

En caso que el oferente se encuentre prestando el servicio de monitoreo, queda exceptuado de la presentación de la constancia de visita de obra expedida por la Delegación Departamental.

La Empresa Contratista deberá presentar en la oferta Certificado de Inscripción en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y demás seguros que correspondan, debiendo dar cumplimiento a las normativas y legislación vigente en el área. Sin perjuicio de lo expuesto, el servicio se ajustara a lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitación.

Se hará entrega con el equipo, Manual de usuario, Certificado de garantía, CD-ROM del software, etc. Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con la Delegación Departamental de la Subsecretaría de Infraestructura y Planificación Edilicia, de Moreno – Gral. Rodríguez. Sres. Matías Aguirre o Gustavo Repetto al teléfono : 0237 15 403 5728 o al 0237 466 5440 int. 106,

Delegación Departamental
Subsecretaría de Infraestructura y
Planificación Edilicia
Procuración General
NJ

