



PLANTA 1º PISO --Areas involucradas--



AA Equipo a instalar de 2250 frig.AA


OFICINA  
T 1  
Tabique de placa de roca de yeso

OFICINA  
S 1  
Piso Flotante de 8.3mm

PE-1 Paño fijo de vidrio float de 4 mm con perfilieria de aluminio pintado color blanco

P-2 Puerta placa de madera enchapada en cedro de 0.80m de paso útil

Nueva Ubicacion  
Ubicacion Actual



AA Equipo a instalar de 2250 frig.AA

OFICINA  
T 2  
Tabique de placa de roca de yeso

P-1 Puerta placa de madera enchapada en cedro de 0.80m de paso útil

P-2 Puerta placa de madera enchapada en cedro de 0.80m de paso útil

P-3 Puerta placa de madera a desplazar