



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO**

DESTINOS: Fiscalía y Defensoría Descentralizadas de Escobar - Escobar.-

UBICACIÓN: Polo Judicial de Escobar, Tacuarí 415 5to y 6to piso, Escobar.-

OBRA: Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado.

- **RENGLÓN 1:** Provisión de 19 (diecinueve) equipos de aire acondicionado del tipo separados (Split).
13 (trece) unidades de potencia de 3000 frigorías y 6 (seis) unidades de potencia de 4500 f en su función frío calor por bomba.
Estos equipos serán de marca TADIRAN, origen Israelí o similares en calidad y técnica.
Los equipos tendrán una garantía mínima de 12 meses.

NOTA IMPORTANTE: Dado que se cuenta con preinstalaciones existentes de debe verificar que el equipo a instalar admita el grosor de cañería colocado y las distancias entre unidad interior y exterior, así como el uso de gas ecológico 410.

- **RENGLÓN 2:** Provisión de insumos necesarios y mano de obra para la instalación y montaje de 19 (diecinueve) equipos de aire acondicionado tipo split frío/calor, **13 de 3000 frigorías y 6 de 4500 frigorías**, con sus ménsulas, bombas de desagote si fuera necesario, y todos los insumos y elementos que se requieran para una correcta colocación y funcionamiento.
La instalación a efectuar deberá cumplir con las reglamentaciones vigentes.

El edificio ya cuenta con la preinstalación de cañerías.

ÍTEM 1: CANALIZACIÓN INTERNA E INSTALACIÓN

Para realizar la instalación de los 19 equipos se deberán proveer todos los insumos y materiales necesarios:

- a) cañería de cobre
- b) ménsulas para soporte de las condensadoras
- c) cañería de desagote de las unidades exteriores
- d) aislantes
- e) cinta
- f) cable
- g) etc.

Las cañerías entre la unidad evaporadora y la condensadora ya están colocadas hasta un mismo punto en el balcón destinado a la colocación de las unidades exteriores, pero se deberá contemplar el tramo de cañería extra necesaria para llegar desde ese punto hasta la ubicación final del equipo dentro de ese espacio.

Todos los equipos deberán contar con manguera de desagüe que deberá conducirse al exterior por dentro de las cañerías ya colocadas previstas para tal fin y hasta el desagüe

correspondiente.

ÍTEM 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

No se deberá realizar instalación eléctrica.

ÍTEM 3: GARANTÍA

Los trabajos tendrán una garantía de 1 año (12 meses).

El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente, como así también a lo especificado, (documentación requerida a contratista) por el Área de Coordinación de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la DGS SCJ.

Notas aclaratorias:

- Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Delgado de Arquitectura e Infraestructura.
- El Contratista deberá proveer e instalar **bombas de desagote** hacia el exterior del agua de drenaje del equipo interior **si corresponde**. Será evaluada su necesidad con la oficina de Arquitectura e Infraestructura al momento de la visita de obra.
- La capacidad requerida del equipo debé tomarse del precálculo, el contratista deberá realizar el calculo de verificación, propondrá el equipo más adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar más adecuado para colocar los gabinetes.
- El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Se deberán consignar todas las marcas, tipos y modelos de los artefactos a proveer.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.
- Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con la **Delegación San Martín / Zárate- Campana, del Departamento de Arquitectura e infraestructura al teléfono (03489) 15-570646, o por correo electrónico a sbetti@mpba.gov.ar.**
- La visita de obra se realizará con una semana de anticipación a la presentación de las propuestas.

Plazo de entrega: **treinta (30) días.**